

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu_mchs_grozny@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району
(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (928) 944-01-06, E-mail: ond_8@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110/1/

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка» с. Старые Атаги Грозненского муниципального района» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА» С. СТАРЫЕ АТАГИ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Музаев У.Б.*

Отделение надзорной деятельности и № 110
профилактической работы по Грознен-
скому району

(наименование органа ГПН)

от « 28 » августа 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« 2 » сентября 2019 г. по _____ ч _____ мин. « 2 » сентября 2019 г.

проведена проверка

Старшим инспектором Ангаевым Шааманом Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка» с. Старые Атаги Грозненского муниципального района» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «СКАЗКА» С. СТАРЫЕ АТАГИ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)», с. Старые Атаги, ул.

Молодежная 2

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 21	24.02.2020	
2	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 70	24.02.2020	
3	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 482	24.02.2020	
4	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п б) п. 42	24.02.2020	
5	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п в) п. 42	24.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2020 г.
(квартал, месяц).

Старший инспектор Ангаев Шааман Александрович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» сентября 2019г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Читамурова М.Х.
(подпись)

Читамурова М.Х.
(должность, фамилия, инициалы)

« » сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.